

ANEXO D – PLANILHA DE REQUISITOS DE ILUMINÂNCIA E UNIFORMIDADE

MODELO DE PROJETO TIPO PARA DESENVOLVIMENTO DOS ENSAIOS LUMINOTÉCNICOS COM DIALUX OU SIMILAR



A – Distância entre Postes;
B – Altura do poste;
C – Altura de Montagem;
D – Projeção Horizontal.

RELAÇÃO DE ENSAIOS OBRIGATÓRIOS COM RESULTADOS QUE COMPROVEM AS EXIGIÊNCIAS ABAIXO:

Ensaio	Luminária Tipo	Mínimo Fluxo Luminoso (Lúmens)	Distância entre Postes (Metros)	Altura de Montagem (Metros)	Largura de Via (Metros)	Projeção Horizontal (Metros)	Fluxo Médio Mínimo Exigido (Lux)	Uniformidade mínima Exigida
I	A	8.129	30	6	8	0,5	15	40%
II	B	13.200	20	12	9	0,5	28	35%
III	C	16.200	40	8	8	2,5	25	35%
IV	D	20.000	50	8	8	2,0	18	45%