




Legenda das indicações

CVU	Tomada - uso específico - Conexora vertical
FOG	Tomada - uso específico - Fogão Acionamento
PHG	Tomada - uso específico - Freezer horizontal grande
FSV	Tomada - uso específico - Freezer sobre
GRI	Tomada - uso específico - Grill
LIQ	Tomada - uso específico - Liquidificador

- 1 - Tubulação não cotada = 3/4"
- 2 - Condutor não cotado = 2.5 mm²
- 3 - Condutor TERRA não cotado = 2.5 mm²
- 4 - Utilizar fios e cabos de cobre eletrolítico isolamento em PVC 450/700 V atenuam

6 - Toda tubulação pelo piso será executada com tubo de PVC rígido roscaável, enterrado 30 cm e recoberto com uma camada de 10 cm de concreto.

7 - Este projeto foi elaborado conforme as normas ABNT-NBR 5410:2005 e NBR 6895: 2013 - Iluminação de ambientes de trabalho.

0	EMISSÃO INICIAL									
REV.	DESCRIÇÃO					APPROVADO				
						DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.	
						22/06/2018	WAGNER	WAGNER	DOV	
<div> PREFEITURA SAQUAREMA TRABALHO E RESPEITO</div>						<div>SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</div> <div>SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO</div>				
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO										
TITULO										
URBANIZAÇÃO ORLA DE JACONÉ										
QUISQUE - INSTALAÇÕES ELETRICAS										
LOCAL										
ORLA DE JACONÉ, AVENIDA BEIRA MAR										
JACONÉ - SAQUAREMA										
PROJETO										
Nº						ARQ. ELETRONICO				
DE-501.18-ELE-001						DE-501.18-ELE-001-0.DWG				
ESCALA						PRANCHA				
1/50						JUNHO/2018				
DATA						01/01				
WAGNER HELLMUTH LEMOS HARTMANN - CREA-RJ: 1981102515										