

LEGENDA DE PONTOS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO

Símbolo	Descrição
	TOMADA BAIXA H=0,30m
	TOMADA MÉDIA H=1,10m
	TOMADA MÉDIA H=0,60m
	TOMADA ALTA H=2,10m (Chuveiro)
	TOMADA ALTA H=2,10m (Ventilador)
	TOMADA ALTA H=2,10m (TV)
	TOMADA ALTA H=2,10m (Ar)
S	INTERRUPTOR SIMPLES
S2	INTERRUPTOR DUPLO
S3w	INTERRUPTOR SIMPLES THREE-WAY
	PONTO INTERNET H=piso
	PONTO INTERNET H=0.30m
	PONTO TOMADA H=piso
	PONTO TELEFONE/LÓGICA H=0.30m
	MICRO BALIZADOR DE LED DE EMBUTIR SOLO
	SPOTS DE LED 7W JARDIM COM ESPETO P/ FIXAÇÃO
	SPOTS DE LED 20W PARA TRILHO OU FIXO
	REFLETOR DE LED 50W
	LUMINÁRIA PAINEL SLIM LED SOBREPOR TETO 18W
	ARANDELA PARA LÂMPADA LED 18W
	QDL
CX PA	CAIXA DE PASSAGEM 20X20CM
	RELÉ FOTOELÉTRICO
- - - - -	ELETRODUTOS SUBTERRÂNEOS

As máquinas condensadoras de ar condicionado tipo split deverão ser instaladas na área externa da edificação.
OBS1: Deverão ser instalados 09 pontos 220v para ar condicionado
OBS2: As alturas dos pontos de TV, Split e Ventiladores deverão ser verificados no local.
OBS3: A lâmpada 18w Fluorescente equivale a 75w da incandescente.

CHUV. VENT. TV AR

QUADRO DE PONTOS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO – PRIMEIRO PAVIMENTO

LOCAL	Tomada baixa	Tomada média 1,10	Tomada média 0,60	Tomada alta (Chuveiro)	Tomada alta (Ventilador)	Tomada alta (TV)	Tomada alta (Ar)	S	S2	S3w	Internet piso	Internet 0,30	Tomada piso	Telefone/lógica	Micro balizador	Spot 7W	Spot 20W	Refletor	Luminária	Arandela	QDL	CX PA	Relé
CIRCULAÇÃO 1	9	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—
CIRCULAÇÃO 2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
SALA 12	4	—	—	—	4	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—
SALA 13	4	—	—	—	4	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—
SALA 14	4	—	—	—	4	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—
SALA 15	4	—	—	—	4	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—
SALA 16	4	—	—	—	4	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—
SALA 17	4	—	—	—	4	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—
SALA DE LEITURA	8	—	—	—	4	1	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—
BANHEIRO MASCULINO	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
BANHEIRO FEMININO	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
CIRC. MASCULINO	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
CIRC. FEMININO	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
SALA 18	4	—	—	—	4	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—
PÁTIO DESCOBERTO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
CALÇADA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—
SALA 07	4	—	—	—	4	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
0	EMISSÃO ORIGINAL	AGO/2015			

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

APROVADO

SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

TÍTULO: REFORMA E AMPLIAÇÃO E. M. MENALDO CARLOS MAGALHÃES
PLANTA PONTOS ELÉTRICOS

LOCAL: ESTRADA DA CAIXA D'ÁGUA, 385 - BACAXÁ
2º DISTRITO DE SAQUAREMA - RJ

ARQ. ELETRÔNICO: DE-019.18-ELE-001=0.DWG

PROJETO

Nº DE-019.18-ELE-001

RESPONSÁVEL - CAU/CREA

ESCALA 1:125 | DATA NOVEMBRO/2018 | PRANCHA 001

ISO A1 841 x 594 mm