




HIDRANTE  
S/ ESCALA



S/ESCALA



- 2 - AS ESCADAS SERÃO DOTADAS OBRIGATORIAMENTE DE CORRIMÃO;
- 3 - A EDIFICAÇÃO SERÁ ABASTECIDA POR CANALIZAÇÃO DE GÁS NATURAL;
- 4 - OS HIDRANTES DE RECALQUE SERÃO DE USO EXCLUSIVO DO CEMER, COM OS SEQUENTES ITENS: 01 (HUM) REGISTRO GLOBO 1/2" # 2 1/2" COM 1000 LITROS DE ADAPTADOR E TAMPA TUBO EXCAV. RÁPIDO, ACIONADOS EM 0,3m x 0,40m x 0,40m (LAP);
- 4 - OS HIDRANTES SERÃO DO TIPO SIMPLES COM ALTURA DE INSTALAÇÃO DOS REGISTROS COM O MÁXIMO DE 1,20m ACIMA DO PISO ACABADO;
- 5 - OS ABRIGOS PARA AS MANUEIRAS SERÃO DAS SEQUENTES DIMENSÕES 0,70m x 0,50m x 0,25m (LAP), POSUINDO 2 (DOIS) LANCES DE MANUEIRA DE 15m DE COMPRIMENTO COM 440mm;
- 6 - NORMAS UTILIZADAS PARA HIDRANTES: NBR 13714 E COSCIP CAP. VI art. 28;
- 7 - O PISO DE CADA PAVIMENTO TERÁ DECLIVE DE 0,5%, A PARTIR DO POÇO DO ELEVADOR, CONFORME ART.57
- 8 - AS PAREDES DA CIL E CAIXA DOS ELEVADORES TERÃO 0,15m EM CONCRETO OU 0,25m EM ALVENARIA E DEVERÃO SER INCORPUSTIVES
- 9 - PORTAS QUE DÃO ACESSO A ESCADA ENCLAUSTRADA SÃO DO TIPO CORTEA FOGO E TERÃO AS SEQUENTES DIMENSÕES 0,90m x 2,10m
- 10 - A EDIFICAÇÃO SERÁ ABASTECIDA POR GÁS CANALIZADO OU POR BATERIA DE GÁS, HAVENDO COÇÃO DE ALIMENTOS.

REV.	DESCRIÇÃO	APPROVAÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APPROV.
 <div> <b>PREFEITURA SAQUAREMA</b>          TRABALHO E RESPEITO       </div>		SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO				
<b>SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>						
<b>TÍTULO</b> ESCOLA MUNICIPAL GUSTAVO CAMPOS - PROJETO DE INSTALAÇÕES						
<b>LOCAL:</b> RUA CORONEL JOÃO CATANHO SAQUAREMA - RJ			<b>ARQ. ELETRÔNICO</b> DE-504-18-INC-003			
<b>PROJETO</b>		<b>Nº</b>		<b>DE-504-18-INC-003</b>		
<b>RESPONSÁVEL - CAUDREIA</b>		<b>ESCALA</b>		<b>DATA</b>		<b>01/01</b>
		1:100		19/02/2018		