

1 PONTOS DE ALIMENTAÇÃO COBERTURA
ESCALA
1:75

LEGENDA DE PONTOS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO

	TOMADA BAIXA H=0,30m
	TOMADA MÉDIA H=1,10m
	TOMADA MÉDIA H=0,60m
	TOMADA DE FORÇA H=2,30m (Chuveiro)
	TOMADA ALTA H=2,10m
TV	TOMADA ALTA H=2,10m (TV)
a	INTERRUPTOR SIMPLES
a b	INTERRUPTOR DE 2 SESSÕES (DUPLO)
a b c	INTERRUPTOR DE 3 SESSÕES (TRIPLO)
a	INTERRUPTOR PARALELO (TREE-WAY)
	PONTO DE DADOS NA PAREDE (CONECTOR RJ11 & RJ45)
	PONTO DE AR MEDICINAL H=1,10
	PONTO DE AR COMPRIMIDO EMBUTIDO NO PISO
	PONTO DE VACUO EMBUTIDO NO PISO
	ARANDELA PARA LUMINÁRIA DE LED 18W
18W	PONTO DE LUMINÁRIA EMBUTIDO NA LAJE PARA LAMPADA DE LED 18W
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
	RELÉ FOTOELÉTRICO
	INDICAÇÃO DE SUBIDA DE ELETRODUTO
	INDICAÇÃO DE DESCIDA DE ELETRODUTO

tipo split na área externa da edificação.

OBS1: Deverão ser instalados 09 pontos 220v para ar condicionado

OBS2: As alturas dos pontos de TV, Split e Ventiladores deverão ser verificados no local.

OBS3: A lâmpada 18w Fluorescente equivale a 75w da incandescente.

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
2	REVISÃO GERAL	29/10/2019	AVX	AVX	
1	REVISÃO GERAL	30/09/2019	AVX	AVX	
0	EMISSÃO INICIAL	27/02/2018	TNS	SSS	DGVV

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

TÍTULO: UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE
CLÍNICA DO CRIANÇA - PROJETO DE ELÉTRICA

LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO
BARREIRA, 2º DISTRITO DE SAQUAREMA - RJ

ARQ. ELETRÔNICO: DE-035.18-ELE-001=3.DWG

PROJETO

Nº

RESPONSÁVEL - CAU / CREA

ESCALA: INDICADAS | DATA: 01/2023 | PRANCHA: 02

1189 x 594 mm

COLOR WIDTH PEN No.
1 0,600
2 0,200
3 0,300
4 0,200
5 0,200
6 0,300
7 0,500
8 0,200
9 0,200
10 0,200 1
11 0,200
12 0,300
13 0,300
14 0,500
15 0,500
16 0,200
17 0,200 2
18 0,500
19 0,150
20 0,700
21 0,700
22 0,700
23 0,700
24 0,700
25 0,700
26 0,700
27 0,700
28 0,700
29 0,700
30 0,700
31 0,400
32 0,300
33 0,300
34 0,150
35 0,150
36 0,150
37 0,150
38 0,150
39 0,150
40 0,500
41 0,150
42 0,150
43 0,200 251
44 0,200 252
45 0,200 253
46 0,200 254
47 0,500 255
TODAS AS DEMAIS 0,200