



NOTAS:

- A LOCAÇÃO DAS INTERVENÇÕES DEVERÁ SER CONFERIDA DURANTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA;
- COTAS EM METRO E DIMENSÕES EM CENTÍMETRO OU CONFORME INDICADO;
- O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO AS CONDIÇÕES E CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS LOCAIS, VISANDO A SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA;
- PARA QUALQUER ALTERAÇÃO DE PROJETO, DEVERÁ SER CONSULTADO O PROJETISTA.

CORTINA ATIRANTADA:

- OS TIRANTES DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME AS PRESCRIÇÕES DA NORMA NBR 5629 DA ABNT;
- OS TIRANTES DEVERÃO SER ENSAIADOS DE ACORDO COM ABNT NBR 5629 E OS RESULTADOS DOS ENSAIOS DEVERÃO CONSTAR DOS DOCUMENTOS DE ACEITAÇÃO DA OBRA;
- A EXECUÇÃO DOS TIRANTES DEVE CONSIDERAR REINJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO, CASO A PRESSÃO NA REINJEÇÃO NÃO ATINJA 4kgf/cm^2 , O PROJETO DEVE SER REVISADO;
- OS COMPRIMENTOS DOS TIRANTES, CONFORME DEFINIDOS NO PROJETO, DEVERÃO SER VERIFICADOS PELO PROJETISTA APÓS OS RESULTADOS DAS PERFURAÇÕES INICIAIS;
- O REATERRO JUNTO A CORTINA DEVERÁ SER COMPACTADO EM CAMADAS COM ESPESURA MÁXIMA DE 20cm E COM EQUIPAMENTO MECÂNICO DE PEQUENO PORTE TIPO "SAPO";
- PARA CONSTRUÇÃO DOS PAINÉIS, DEVERÁ SER UTILIZADO CONCRETO ESTRUTURAL COM $f_{ck} = 30\text{ MPa}$;
- COBRIMENTO DAS ARMADURAS = 3,0cm;
- A DOBRAGEM E EMENDAS DAS BARRAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES DA NORMA NBR 6118 DA ABNT;
- A ARGAMASSA OU CALDA DE CIMENTO A SER UTILIZADA NA INJEÇÃO DO BULO DE ANCORAGEM DEVERÁ APRESENTAR $f_{ck} = 25\text{ MPa}$;
- PARA EVITAR O CONTATO DO TIRANTE COM A PAREDE DO FURO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CENTRALIZADORES PLÁSTICOS A CADA 1,0m;
- O PESO TOTAL DO AÇO DEVERÁ SER ACRESCIDO EM 10% PARA EVENTUAIS PERDAS.

GUARDA-CORPO:

- UTILIZAR CONCRETO ESTRUTURAL COM $f_{ck} = 30\text{ MPa}$;
- UTILIZAR AÇO CA 50A;
- O COBRIMENTO DAS ARMADURAS = 4,0cm;
- A DOBRAGEM E EMENDA DAS BARRAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 6118.

LOCALIZAÇÃO:

1	ALTERAÇÃO NOTA 11 E INCLUSÃO DE EXTENSÃO DAS ABAS	31/10/2023	ELA	MAOR
0	EMIÇÃO INICIAL	31/07/2023	ELA	MAOR
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
ENTENTE	Pro-Squarema		EXEC.	ELA
CONTRATO N° 006/2022		DES.	ASV	31 / 07 / 23
MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO - CREA/RJ 84.105.206-0		VER.	MAOR	31 / 07 / 23

PREFEITURA SQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

TÍTULO: PROJETO EXECUTIVO DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA A MONTANTE DA RUA DOS SURFISTAS NO BAIRRO PORTA DA ROÇA PLANTA

LOCAL	RUA 8 BAIRRO PORTA DA ROÇA	ARG. ELETRÔNICO	SQ1414-2-CTN-DES.001
N°	-	ESCALA	JULHO/2023
		1:250	FRANCA 001/001