

Assunto: **Pedido de Esclarecimento Referente - CO 24/2023**

De: Gabriel Andrade <gabriel.andrade@mjureobras.com.br>

Para: licitacao <licitacao@saquarema.rj.gov.br>

licitacao <licitacao@mjure.com.br>, paulo <paulo@mjure.com.br>, ise mjre <ise.mjre@gmail.com>, marcelo <marcelo@mjure.com.br>, Jessica Borba <engenharia@mjureobras.com.br>, Ana Chaves <engenharia1@mjureobras.com.br>, Sandro Campos <orcamento1@mjureobras.com.br>, Janaina Velasco <orcamento2@mjureobras.com.br>

Data: 05/02/2024 08:04



Prezados bom dia,

Solicitamos o seguinte esclarecimento Referente a Licitação CO 24/2023 de Saquarema, ocorrerá no dia 09/02/2024.

1.Nos item 2.12 ,código **06.001.0255-0** **ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA.** Considera o assentamento de tubulação em PVC. Porém, o item 2.11, considera o fornecimento de tubulação em **PEAD DE 200MM.**

Visto que o item 2.12, encontra-se equivocado, solicitamos a adequação do item 2.12, para assentamento de tubulação em PEAD.

Atenciosamente,

--

Gabriel da Silva de Andrade

Licitação - Adm. Central

["Acesse nosso código de ética"](#)

www.mjre.com.br





DESPACHO

Ao Departamento de Licitações e Contratos,

Trata o presente de pedido de esclarecimento ao Edital da Concorrência 024/2023, referente ao processo nº 18.637/2023, cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AV. BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS, NO BAIRRO ITAÚNA, MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ”.

A empresa MJRE CONSTRUTORA questiona o item 2.12, referente ao código **06.001.0255-0**. Assim, esclarecemos que foi identificado um erro material na elaboração do orçamento, e deverá ser alterado na fase de execução para o item adequado, pois o item representa 0,0165% do valor do orçamento.

Conforme já explicitado por esta Secretaria, não resta evidenciado nenhum prejuízo aos licitantes, considerando que foi observado na fase de recebimento das propostas, sendo mais vantajoso para a administração, o prosseguimento do certame. Além disso, tal modificação é passível de correção posteriormente através de rerratificação, dentro dos limites da Lei 8.666/1993.

Saquarema, 05 de fevereiro de 2024

Cledson Sampaio Bitencourt
Secretário Municipal de Infraestrutura
Matrícula 962140-1

Assunto: **Re: Pedido de Esclarecimento Referente - CO 24/2023**
De: Licitação Saquarema <licitacao@saquarema.rj.gov.br>
Para: Gabriel Andrade <gabriel.andrade@mjureobras.com.br>
Responder para <licitacao@saquarema.rj.gov.br>
Responder para <licitacao@saquarema.rj.gov.br>
Data: 06/02/2024 11:34



- Esclarecimento edital 024-23.PDF (~231 KB)

Prezado,

Após contato com a secretaria requisitante, segue em anexo a resposta referente ao Edital da CP nº 024/2023.

Favor notificar o recebimento do mesmo. A confirmação do recebimento pode ser enviada por e-mail - licitacao@saquarema.rj.gov.br.

Agradecemos a compreensão.

Atenciosamente,

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Coronel Madureira - 77 - CENTRO - SAQUAREMA/RJ
CEP: 28990-756
Nosso e-mail: licitacao@saquarema.rj.gov.br

Em 05/02/2024 08:04, Gabriel Andrade escreveu:

Prezados bom dia,

Solicitamos o seguinte esclarecimento Referente a Licitação CO 24/2023 de Saquarema, ocorrerá no dia 09/02/2024.

1.Nos item 2.12 ,código **06.001.0255-0** **ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA.** Considera o assentamento de tubulação em PVC. Porém, o item 2.11, considera o fornecimento de tubulação em **PEAD DE 200MM.**

Visto que o item 2.12, encontra-se equivocado, solicitamos a adequação do item 2.12, para assentamento de tubulação em PEAD.

Atenciosamente,

--

Gabriel da Silva de Andrade
Licitação - Adm. Central
"Acesse nosso código de ética"
www.mjre.com.br

