



LEGENDA		
EDIFICAÇÕES		
10	PRAÇA DA SAÚDE	
POSTE-ILUMINAÇÃO PÚBLICA		QTDADE
	POSTES FORNECIDOS PELA CONCESSIONÁRIA	3
	* POSTE DE POLIESTILENO RETO E CÔNICO, 7M DE ALTURA, PINTADO DE PRETO FOSCO	4
* OS POSTES RETOS TERÃO DUAS LUMINÁRIAS DECORATIVAS QUADRADAS EM DIREÇÕES OPOSTAS; * SERÃO INSTALADAS LÂMPADAS DE VAPOR METÁLICO (VP-250W) EM TODAS AS LUMINÁRIAS;		
PISOS/PAVIMENTAÇÕES		ÁREA/UN
	PISO ASFÁLTICO	6073.00m²
	PISO CIMENTADO	140.97m²
	PISO INTERTRAVADO NATURAL	191.19m²
	PISO INTERTRAVADO NA COR GRÁFITE	228.99m²
	PISO INTERTRAVADO NA COR VERMELHA	242.8m²
	GRAMA TIPO BERMUDA OU GRAMA TIPO ESMERALDA	69.70m²
	VAGAS DE VEÍCULOS DEMARCADAS COM TINTA AMARELA	46 und
	MEIO-FIO	453.12m linear
	* PISO TÁTIL	186.19m²
* OS PISOS TÁTEIS DE ALERTA DIRECIONAL SERÃO DETALHADOS EM PROJETO EXECUTIVO		
VEGETAÇÃO		
	ÁRVORES NATIVAS EM TORNO DE 3.60 A 4.00 M DE ALTURA	09
	ÁRVORES EM TORNO DE 2.00M DE ALTURA, TIPO AMENDOIRA OU SIMILAR	40
MOBILIÁRIO		
	LIXEIRA EM CONCRETO	
	PLÁSTICO	METAL
	PAPEL	VIDRO
	BANCO EM CONCRETO COMASSENTO E ENCOSTO EM RIPAS DE MADEIRA E NICHOS PARA ARBUSTO OU LIXEIRA	27
* TODOS OS MATERIAIS DESSA LISTA PODERÃO SER ALTERADOS POR PRODUTOS SIMILARES DESDE QUE COMPATÍVEIS NA QUALIDADE E PROPRIEDADES		

LEGENDA DE PONTOS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO	
	TOMADA MÉDIA H=1.00m
	TOMADA MÉDIA DEITADA H=1.00m
	TOMADA ALTA H=2.10m (Ventilador)
	TOMADA ALTA H=2.10m (TV)
	INTERRUPTOR SIMPLES
	INTERRUPTOR SIMPLES COM SENSOR
	BALIZADOR DE LED 7W PARA PISO COM FOTOCÉLULA - COR PRETA
	SPOTS DE LED 9W FIXOS NA COBERTURA EM MADEIRA - COR PRETA
	REFLETOR DE LED 50W COM FOTOCÉLULA NA PLATIBANDA C/D'ÁGUA
	LUMINÁRIA PAINEL SLIM LED SOBREPOR TETO 18W - QD. BRANCO
	ARANDELA PARA LÂMPADA LED 6W COM FOTOCÉLULA
	QDL
	RELE FOTOELÉTRICO - INSTALADO ACIMA DA LAJE
OBS1: As alturas dos pontos de TV, Split e Ventiladores deverão ser verificadas no local.	

QD. 1 x 12 disj.		
Disjuntores (A)	Mono	Bi
8	0	0
10	1	0
16	2	0
20	1	1
25	0	0
32	0	0
40	0	0

PC - Bif-asico		
Disjuntores (A)	Mono	Bi
40	0	1

Bitola mm	LOCAL	DETALHAMENTO
Fio 1,5 mm	QD 1 até ilum.	Todas lum. inter.
Fio 2,5 mm	QD 1 até tom.	Todas TUG
Fio 4,0 mm	QD 1 até tom.	Todas TUE Iluminação Postes Chuveiros Bombas
Fio 10,0 mm (isolação 1kv)	Prédio	Vai do PC até Q.D. 1 12 disjuntores Canalflex 2"

Nota: Prever 100 m de linha (F+F+N) para ligação do PC até a rede da concessionária (3 x 10mm).

0	EMISSÃO ORIGINAL	23/10/19	MMF	MMF	DGVV
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
		APROVADO			
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
TÍTULO: CONSTRUÇÃO PRAÇA DA SAÚDE					
PROJETO BÁSICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIARA DE OLIVEIRA COUTINHO		ARQ. ELETRÔNICO		DE-002.20-ELE-001-0.DWG	
PRONTO		Nº		DE-002.20-ELE-001	
RESPONSÁVEL - CAUCICREA		ESCALA		DATA	
		INDICADA		OUT/2019	
				PRONTO	
				001	