

Processo nº: 5.845/2026

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA – RJ,

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

**PREGÃO ELETÔNICO Nº 043/2026 - PROCESSO Nº 5845/2026**

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ

Trata-se de resposta ao pedido de **ESCLARECIMENTO** ao pregão em epígrafe, solicitado pela empresa **RGT ELETRÔNICA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.943.957/0001-95, recebido por endereço eletrônico, em sintonia com o **art. 164, da Lei 14133/2021**, questionando requisitos do Termo de Referência conforme será demonstrado a seguir:

**Pedido:** Esclarecimento referente ao item 04 (Nobreak) - No descritivo não é citada o tipo de onda solicitado no modo inversor (quando em operação) nos nobreaks e para esse tipo de equipamento (nobreak) existem senoidal por aproximação (pwm/semi senoidal) ou senoidal pura mais utilizado em microcomputadores com fonte pfc ativa, sendo assim, a fim de dimensionarmos o produto de forma correta, questionamos a forma de onda em modo inversor solicitada no termo de referência trata-se de senoidal pura ? At.te HAROLDO BRAGA


**Resposta:** Esclarecemos que, considerando a necessidade absoluta de compatibilidade com os microcomputadores, estações de trabalho, servidores e demais equipamentos de informática modernos — que obrigatoriamente utilizam fontes com correção de fator de potência ativo (PFC Ativo) —, confirma-se que a forma de onda exigida em modo inversor para o Item 04 (Nobreak) é do tipo SENOIDAL PURA.

Os licitantes deverão cotar e fornecer equipamentos que atendam integralmente a este requisito técnico, garantindo a proteção e o perfeito funcionamento do parque tecnológico de computadores deste Município.



Por fim, entendemos que os pontos suscitados restaram devidamente esclarecidos e mantemo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Saquarema, 28 de outubro de 2026



**Gilmar Rocha de Magalhães**  
Secretário Municipal de Meio Ambiente  
Matrícula nº 208.604-5



MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ

Pedidos de Esclarecimento



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043 / 2026

PROCESSO LICITATÓRIO 5845/2026

**26/10/2026 08:50 - Solicitante: 05.943.957/0001-95 - RGT ELETRONICA LTDA**

**Pedido** - Esclarecimento referente ao item 04 (Nobreak) - No descritivo não é citada o tipo de onda solicitado no modo inversor (quando em operação) nos nobreaks e para esse tipo de equipamento (nobreak) existem senoidal por aproximação (pwm/semi senoidal) ou senoidal pura mais utilizado em microcomputadores com fonte pfc ativa, sendo assim, a fim de dimensionarmos o produto de forma correta, questionamos a forma de onda em modo inversor solicitada no termo de referência trata-se de senoidal pura ? At.te HAROLDO BRAGA

**Resposta** - Não respondido.